인천광역시보건환경연구원

수 신 : 인천시설공단이사장

제 목 : 수질검사결과

본 시험성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한해 관련법 규정에 따라 발급하며, 인천광역시 보건환경연구원 운영조례 제9조(시험결과의 광고)에 의거 내용을 임의 변경하거나 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

1. 시료내용

시 료 종 류	수영장수	의 뢰 구 분	민원	민원접수번호	0852
검 사 목 적	참고	접 수 일	2022년 5월 10일	채 취 확 인 자	
채 수 장 소	인천광역시 남동구 장수로 42, 인천청소년수련관 수영장			법 적 근 거	체육시설의 설치이용에 관한 법률

2. 시험검사결과

가. 결과종합

판 정	적합
기준초과항목	없음

나. 검사결과

검사항목	기준	단위	결과
과망간산칼륨소비량	12이하	mg/L	0.3
탁도	1.5이하	NTU	0.10
알루미늄	0.5이하	mg/L	0.07
총대장균군	2이하	양성갯수/시료(5)	0
유리잔류염소	0.4~1.0	mg/L	0.43
비소	0.05이하	mg/L	불검출
수은	0.007이하	mg/L	불검출
수소이온농도	5.8~8.6	-	7.2
결합잔류염소	0.5이하	mg/L	0.16

인천광역시보건환경연구원장

주무관 남정인 수질보전과장 전미희 물환경연구부장 성지홍
수질보전과- 시행일 2022-05-19
22320 인천광역시 중구 서해대로 471(신흥동) 전 화 440-5426 (민원실) 440-5500 (수질보전과)
http://ecopia.incheon.go.kr